

Согласовано: Конкурсный управляющий

ООО «Агроном Экспрод»



Сычева.В.В

Утверждаю:

Директор МООО «Мичуринское ЖКХ»

Р.Ю.Чундышко

Температурный график воды, подаваемой в систему отопления
при расчётной температуре наружного воздуха -19 С°
на период отопительного сезона 2018 – 2019гг.

Температура наружного воздуха, С°	Температура воды в подающем трубопроводе, С°	Температура воды в обратном трубопроводе, С°	Средняя температура теплоносителя	Тепловая нагрузка
+15	34	30	32	32%
+14	35	31	33	34%
+13	36	32	34	36%
+12	37	33	35	38%
+11	38	34	36	40%
+10	39	35	37	42%
+9	40	36	38	44%
+8	41	37	39	46%
+7	42	38	40	48%
+6	43	39	41	50%
+5	44	40	42	52%
+4	45	41	43	54%
+3	46	42	44	56%
+2	47	43	45	58%
+1	48	44	46	60%
0	49	45	47	62%
-1	50	46	48	64%
-2	51	47	49	66%
-3	52	48	50	68%
-4	53	49	51	70%
-5	54	50	52	72%
-6	55	50	53	74%
-7	56	51	54	76%
-8	58	51	55	78%
-9	60	52	56	80%
-10	62	52	57	82%
-11	64	54	59	84%
-12	66	54	60	86%
-13	68	55	62	88%
-14	70	55	63	90%
-15	72	56	64	92%
-16	74	56	65	94%
-17	76	58	67	96%
-18	78	58	68	98%
-19	80	60	70±1	100%

Составил:

А.Я.Осадчук